



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО «ЭФЕС»

Обозначение по проекту, заказу

Паспорт

2025 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО «ЭФЕС» (далее АРМ) предназначен для настройки и управления комплексной системой безопасностью «ЭФЕС».

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Входное напряжение питания (220+22-33) В переменного тока частотой (50±1) Гц.

1.2 Количество вводов – 1.

1.3 Выходное напряжение (220+22-33) В переменного тока частотой (50±1) Гц.

1.4 АРМ работоспособен при температуре от 5 до 50°C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре не более 35°C.

2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 В АРМ используется опасное для жизни напряжение 220 В. При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей". Установку и монтаж производить при выключенном питании; корпус АРМ должен быть заземлен. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже 3.

2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током АРМ относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

3.1 АРМ следует хранить в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

4 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

4.1 Назначенный срок службы - 10 лет.

4.2 Максимальный срок хранения без ревизии в упаковке производителя 6 месяцев.

4.3 Производитель гарантирует соответствие АРМ требованиям ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.4 Гарантийный срок хранения АРМ 12 мес. с момента изготовления.

4.5 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня ввода АРМ в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

--

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО «ЭФЕС»

(наименование изделия) (обозначение)

заводской номер _____
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и
признан(а) годным(ой) для эксплуатации

ТУ 26.30.50-001-26533969-2021

обозначение документа, по которому производится поставка

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

год, месяц, число

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Безвозмездный ремонт или замена АРМ в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 В случае отказа АРМ, произошедшего не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока необходимо заполнить акт рекламации, часть I (Приложение Б). АРМ с приложением ПС и акта возвращается производителю. Копия акта остается на месте эксплуатации АРМ.

6.3 Производитель по окончании ремонта заполняет часть II акта рекламации и возвращает вместе со АРМ.

6.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в Табл. 6.1

Табл. 6.1

Дата и номер рекламации	Заводской номер АРМ	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись отв. лица	Примечание

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

7.1 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО «ЭФЕС»
ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) ГОСТ Р 533252012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия № CRU.ПБ74.В.00000\21, выданный ООО «СЗРЦ СЕРТ».

8 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Спецавтоматика»
170024, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.3Б, оф. 515/1
Тел. (4822) 47-74-50
E-mail: sa69tver@mail.ru;
Сайт: <http://efesgroup.ru>

Система менеджмента качества ООО «Спецавтоматика»
сертифицирована ООО «Русский Эксперт» и соответствует
стандарту ИСО 9001:2015. Сертификат № RUSEXP-RU-000091.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Наименование	Количество
Системный блок в составе: Intel Core i3-10100 BOX (3.6 GHz, 6MB, LGA1200), H510M/RTLDsub+HDMI, DDR4 DIMM 8 GB 2666MHz, SSD500Gb M.2, Miditower PowerCool ATX 450BT, BLACK, Win10pro	1
CBR KB 107 Black USB, Клавиатура 104 кл.	1
CBR CM 105 Black, Мышь проводная, оптическая, USB, 800/1200/1600 dpi, 4кнопки и колесо прокрутки, длина кабеля 1.8 м, цвет черный	1
PowerCOM Paptor RPT-1000AP EURO ИБП (Line-Interactive, 1000VA/600W, Tower, 3*EURO, USB)	1
BURO Сетевой фильтр, 6 розеток, 3 метра (600SH-16-3-W), Белый	1
CBR CMS 504 Black, Акустическая система 2.0, питание 220В, 2х3Вт (6 Вт RMS)	1
Монитор LCD AOC 23.6 M2470SWH(/01) черный (MVA 1920x1080, 5 мс, 16:9, 178/178, 250cd, HDMI, D-Sub, 2x2W)	1
ПО «ЭФЕС»	1

АКТ РЕКЛАМАЦИИ

I часть (заполняется на месте эксплуатации)

1. Наименование изделия _____
2. Заводской номер _____
3. Предприятие-изготовитель _____
4. Дата начала эксплуатации _____
5. Дата обнаружения отказа _____
6. Условия эксплуатации: Т (°С) _____, t (ч) _____,
влажность, % _____, наличие пыли _____, вибраций _____, агрессивных
примесей _____
(указать каких)
7. Внешнее проявление отказа _____

8. Фамилия и подпись ответственного лица _____
9. Дата _____

II часть (заполняется на предприятии-изготовителе или в организации,
производящей гарантийный ремонт)

1. Дата получения АРМ в ремонт _____
2. Результаты проверки внешних повреждений и работоспособности _____

3. Проявление отказа _____
4. Отказавший элемент _____
(наимен., тип, обознач. по принцип. схеме)
5. Характер отказа _____
(сгорание, пробой, окисление, отпай и т.д.)
6. Причина отказа _____

7. Способ устранения отказа _____
(замена, пайка, регулировка и т.д.)
8. Время восстановления работоспособного состояния (время поиска и
устранения отказа), час

9. Фамилия и подпись ответственного лица _____
10. Дата _____